S.C.P. s.r.l.
Dr. Prof. G. Troina

Inserito nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari con n° iscrizione 2014/CT/011 (Decr. Ass. Salute R. Sicilia 05/09/12)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1351 L

RAPPORTO DI PROVA N° 2024000066

Emesso il: 11/01/2024
Riferimento campione n°: **2023002648**
Matrice: **acqua**
Data accettazione campione: **27/12/2023**
Data inizio analisi: **27/12/2023**
Data fine analisi: **10/01/2024**

Spett.le
COMUNE DI RANDAZZO LPP URBANISTICA - PROT.CIV. LAV. PUBBLICI
PIAZZA MUNICIPIO
95036 Randazzo (CT)

Campionato da: **Dott. Giuseppe Troina**
Per conto di: **SCP srl**
Secondo procedura o norma: **POS 09 + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 ***
Descrizione: **acqua destinata al consumo umano**

Data verbale: **27/12/2023**
Data e ora prelievo: **27/12/2023 alle 10:00**
Luogo prelievo: **Fontana P.zza Bixio**

COMUNE DI RANDAZZO (CT) - Prot. n. 0000833 del 16-01-2024 in arrivo

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

DESCRIZIONE: Acqua dest. al cons. umano Dlgs 23 Febbraio 2023 n°18

Tipo prova	UNITA'	VALORI	Dlgs 23 febbraio 2023 n° 18	Incertezza di misura [1]	Data e ora inizio analisi	Metodo prova
Colore*	---	Accettabile	Accettabile [2]	---	--	APAT CNR IRSA 2020 MAN 29 2003
Odore*	---	Accettabile	Accettabile [2]	---	--	APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003
Sapore*	---	Accettabile	Accettabile [2]	---	--	APAT CNR IRSA 2080 MAN 29 2003
Conducibilità a 20 °C	µS/cm	563	≤ 2.500	---	--	APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003
Concentrazione ioni idrogeno	(4 10 unità di pH)	7,00	6,5 – 9,5	---	27/12/2023 ore 13,15	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003
Torbidità*	mg/l SiO_2	< 0,5 [3]	Accettabile [2]	---	--	APAT CNR IRSA 2110 MAN 29 2003
Cloro totale*	mg/l Cl_2	< 0,05 [3]	---	---	--	APAT CNR IRSA 4080 MAN 29 2003
Ammonio*	mg/l NH_4	< 0,1 [3]	≤ 0,50	---	--	APAT CNR IRSA 4030/B MAN 29 2003

S.C.P. s.r.l.
Dr. Prof. G. Troina

Inserito nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari con n° iscrizione 2014/CT/011 (Decr. Ass. Salute R. Sicilia 05/09/12)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1351 L

RAPPORTO DI PROVA N° 2024000066

Tipo prova	UNITA'	VALORI	Dlgs 23 febbraio 2023 n° 18	Incertezza di misura [1]	Data e ora inizio analisi	Metodo prova
Escherichia coli (conta)	numero/100 ml	0	0	---	--	UNI EN ISO 9308 -1:2017
Batteri coliformi (conta)	numero /100 ml	0	0	---	--	UNI EN ISO 9308 -1:2017
Enterococchi intestinali (conta)	numero /100 ml	0	0	---	--	UNI EN ISO 7899 -2:2003

* prova/campionamento non accreditati da ACCREDIA
[1] L'incertezza di misura, per un livello di confidenza p=95%, è espressa come incertezza estesa U=ku, con il fattore di copertura k= 2; per i parametri microbiologici è espressa come intervallo minimo-massimo, con un livello di confidenza p=95% e k=2.
[2] per i consumatori e senza variazioni anomale
[3] inferiore al minimo rilevabile

In mancanza di norme, leggi o specifiche del cliente: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par.8.2.); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2.)

Responsabile Laboratorio
Dott. Giuseppe Troina

ORDINE DEI CHIMICI PROVINCIA DI CATANIA
DOTT. TROINA GIUSEPPE N.163

FINE RAPPORTO DI PROVA

COMUNE DI RANDAZZO (CT) - Prot. n. 0000833 del 16-01-2024 in arrivo

S.C.P. s.r.l.
Dr. Prof. G. Troina

Inserito nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari con n° iscrizione 2014/CT/011 (Decr. Ass. Salute R. Sicilia 05/09/12)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1351 L

RAPPORTO DI PROVA N° 2024000067

Emesso il: 11/01/2024
Riferimento campione n°: **2023002649**
Matrice: **acqua**
Data accettazione campione: **27/12/2023**
Data inizio analisi: **27/12/2023**
Data fine analisi: **10/01/2024**

Spett.le
COMUNE DI RANDAZZO LPP URBANISTICA - PROT.CIV. LAV. PUBBLICI
PIAZZA MUNICIPIO
95036 Randazzo (CT)

Campionato da: **Dott. Giuseppe Troina**
Per conto di: **SCP srl**
Secondo procedura o norma: **POS 09 + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 ***
Descrizione: **acqua destinata al consumo umano**

Data verbale: **27/12/2023**
Data e ora prelievo: **27/12/2023 alle 10:00**
Luogo prelievo: **Fontana S. Nicola**

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

COMUNE DI RANDAZZO (CT) - Prot. n. 0000833 del 16-01-2024 in arrivo

DESCRIZIONE: Acqua dest. al cons. umano Dlgs 23 Febbraio 2023 n°18

Tipo prova	UNITA'	VALORI	Dlgs 23 febbraio 2023 n° 18	Incertezza di misura [1]	Data e ora inizio analisi	Metodo prova
Colore*	---	Accettabile	Accettabile [2]	---	--	APAT CNR IRSA 2020 MAN 29 2003
Odore*	---	Accettabile	Accettabile [2]	---	--	APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003
Sapore*	---	Accettabile	Accettabile [2]	---	--	APAT CNR IRSA 2080 MAN 29 2003
Conducibilità a 20 °C	µS/cm	608	≤ 2.500	---	--	APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003
Concentrazione ioni idrogeno	(4 10 unità di pH)	7,10	6,5 – 9,5	---	27/12/2023 ore 13,30	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003
Torbidità*	mg/l SiO_2	< 0,5 [3]	Accettabile [2]	---	--	APAT CNR IRSA 2110 MAN 29 2003
Cloro totale*	mg/l Cl_2	< 0,05 [3]	---	---	--	APAT CNR IRSA 4080 MAN 29 2003
Ammonio*	mg/l NH_4	< 0,1 [3]	≤ 0,50	---	--	APAT CNR IRSA 4030/B MAN 29 2003

S.C.P. s.r.l.
Dr. Prof. G. Troina

Inserito nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari con n° iscrizione 2014/CT/011 (Decr. Ass. Salute R. Sicilia 05/09/12)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1351 L

RAPPORTO DI PROVA N° 2024000067

Tipo prova	UNITA'	VALORI	Dlgs 23 febbraio 2023 n° 18	Incertezza di misura [1]	Data e ora inizio analisi	Metodo prova
Escherichia coli (conta)	numero/100 ml	0	0	---	--	UNI EN ISO 9308 -1:2017
Batteri coliformi (conta)	numero /100 ml	0	0	---	--	UNI EN ISO 9308 -1:2017
Enterococchi intestinali (conta)	numero /100 ml	0	0	---	--	UNI EN ISO 7899 -2:2003

* prova/campionamento non accreditati da ACCREDIA
[1] L'incertezza di misura, per un livello di confidenza p=95%, è espressa come incertezza estesa U=ku, con il fattore di copertura k= 2; per i parametri microbiologici è espressa come intervallo minimo-massimo, con un livello di confidenza p=95% e k=2.
[2] per i consumatori e senza variazioni anomale
[3] inferiore al minimo rilevabile

In mancanza di norme, leggi o specifiche del cliente: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par.8.2.); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2.)

Responsabile Laboratorio
Dott. Giuseppe Troina

ORDINE DEI CHIMICI PROVINCIA DI CATANIA
DOTT. TROINA GIUSEPPE N.163

FINE RAPPORTO DI PROVA

COMUNE DI RANDAZZO (CT) - Prot. n. 0000833 del 16-01-2024 in arrivo

S.C.P. s.r.l.
Dr. Prof. G. Troina

Inserito nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari con n° iscrizione 2014/CT/011 (Decr. Ass. Salute R. Sicilia 05/09/12)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1351 L

RAPPORTO DI PROVA N° 2024000069

Emesso il: 11/01/2024
Riferimento campione n°: **2024002651**
Matrice: **acqua**
Data accettazione campione: **27/12/2023**
Data inizio analisi: **27/12/2023**
Data fine analisi: **10/01/2024**

Spett.le
COMUNE DI RANDAZZO LPP URBANISTICA - PROT.CIV. LAV. PUBBLICI
PIAZZA MUNICIPIO
95036 Randazzo (CT)

Campionato da: **Dott. Giuseppe Troina**
Per conto di: **SCP srl**
Secondo procedura o norma: **POS 09 + APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 6010 Man 29 2003 ***
Descrizione: **acqua destinata al consumo umano**

Data verbale: **27/12/2023**
Data e ora prelievo: **27/12/2023 alle 10:00**
Luogo prelievo: **Fontana Crocitta**

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.

COMUNE DI RANDAZZO (CT) - Prot. n. 0000833 del 16-01-2024 in arrivo

DESCRIZIONE: Acqua dest. al cons. umano Dlgs 23 Febbraio 2023 n°18

Tipo prova	UNITA'	VALORI	Dlgs 23 febbraio 2023 n° 18	Incertezza di misura [1]	Data e ora inizio analisi	Metodo prova
Colore*	---	Accettabile	Accettabile [2]	---	--	APAT CNR IRSA 2020 MAN 29 2003
Odore*	---	Accettabile	Accettabile [2]	---	--	APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003
Sapore*	---	Accettabile	Accettabile [2]	---	--	APAT CNR IRSA 2080 MAN 29 2003
Conducibilità a 20 °C	µS/cm	665	≤ 2.500	---	--	APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003
Concentrazione ioni idrogeno	(4 10 unità di pH)	7,15	6,5 – 9,5	---	27/12/2023 ore 14,01	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003
Torbidità*	mg/l SiO_2	< 0,5 [3]	Accettabile [2]	---	--	APAT CNR IRSA 2110 MAN 29 2003
Cloro totale*	mg/l Cl_2	< 0,05 [3]	---	---	--	APAT CNR IRSA 4080 MAN 29 2003
Ammonio*	mg/l NH_4	< 0,1 [3]	≤ 0,50	---	--	APAT CNR IRSA 4030/B MAN 29 2003

S.C.P. s.r.l.
Dr. Prof. G. Troina

Inserito nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari con n° iscrizione 2014/CT/011 (Decr. Ass. Salute R. Sicilia 05/09/12)

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1351 L

RAPPORTO DI PROVA N° 2024000069

Tipo prova	UNITA'	VALORI	Dlgs 23 febbraio 2023 n° 18	Incertezza di misura [1]	Data e ora inizio analisi	Metodo prova
Escherichia coli (conta)	numero/100 ml	0	0	---	--	UNI EN ISO 9308 -1:2017
Batteri coliformi (conta)	numero /100 ml	0	0	---	--	UNI EN ISO 9308 -1:2017
Enterococchi intestinali (conta)	numero /100 ml	0	0	---	--	UNI EN ISO 7899 -2:2003

* prova/campionamento non accreditati da ACCREDIA
[1] L'incertezza di misura, per un livello di confidenza p=95%, è espressa come incertezza estesa U=ku, con il fattore di copertura k= 2; per i parametri microbiologici è espressa come intervallo minimo-massimo, con un livello di confidenza p=95% e k=2.
[2] per i consumatori e senza variazioni anomale
[3] Inferiore al minimo rilevabile

In mancanza di norme, leggi o specifiche del cliente: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par.8.2.); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2.)

Responsabile Laboratorio
Dott. Giuseppe Troina

ORDINE DEI CHIMICI PROVINCIA DI CATANIA
DOTT. TROINA GIUSEPPE N.163

FINE RAPPORTO DI PROVA

COMUNE DI RANDAZZO (CT) - Prot. n. 0000833 del 16-01-2024 in arrivo